Peetri tegevuspiirkonna 2022.aasta III kv veeanalüüside tulemused

Näitaja	Ühik	Piirnorm	Peetri	Uuesalu	Mõigu	Soodevahe
			Tulemus	Tulemus	Tulemus	Tulemus
Ammoonium NH 4+	mg/l	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Elektrijuhtivus	µS/cm	2500	416	329	414	450
Hägusus	NHÜ	-	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
pH	pH ühik	6,5 - 9,5	7,5	7,7	7,2	7,4
Värvus	mg/l Pt	-	4	3	<2	5
Maitse	lahjendusaste	-	1	1	4	1
Lõhn	lahjendusaste	-	1	1	4	1
Oksüdeeritavus	mgO/l	5	4,4	2,4	3,2	2,8
Kloriidid CL-	mg/l	250	38	32	42	39
Jääkkloor	mg/l	0,5	0,3	<0,05	<0,05	0,05
Mangaan Mn	µg/l	50	<10	<3,0	<3,0	<10
Raud Fe	µg/l	200	<30	<12	<12	70
Sulfaat	mg/l	250	21	10	24	23
Naatrium Na	mg/l	200	10,6	16,6	9,6	9,7
Nitrit NO2-	mg/l	0,5	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Nitraat NO3-	mg/l	50	0,99	0,6	<0,5	1,1
Fluoriid F-	mg/l	1,5	<0,15	0,96	<0,15	<0,15
Alumiinium Al	µg/l	200	42,1	15	110	33,8
Boor B	mg/l	1,0	0,029	0,17	0,015	0,012
Tsüaniid	µg/l	50,0	<3	<3	<3	<3
Plii Pb	µg/l	10,0	<0,1	<0,3	0,4	<0,2
Kaadmium Cd	µg/l	5,0	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Kroom Cr	µg/l	50,0	<0,3<2,0	<0,4	<0,4	<0,3
Nikkel Ni	µg/l	20,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Vask Cu	mg/l	2,0	<0,001	0,007	0,007	<0,002
Seleen Se	µg/l	10,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Arseen As	µg/l	11,0	0,4	<0,2	0,5	0,4
Elavhõbe Hg	µg/l	1,0	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
Antimon Sb	µg/l	5,0	<0,2	<0,3	<0,3	<0,2
1,2 - dikloroetaan	µg/l	3,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tetrakloroeteen, trikloroeteen summa	µg/l	10,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trihalometaanide summa	µg/l	100,0	<0,1	<1	52	32
Benseen	µg/l	1,0	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PAH -dsumma	µg/l	0,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Benso(a)püreen	µg/l	0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Üldkaredus	mmol/l	-	**1,94**	**1,81**	**2,03**	**2,4**
Coli - laadsed bakterid	PMÜ/100ml	0	0	0	0	0
Enterokokid	PMÜ/100ml	0	0	0	0	0
Escherichia coli	PMÜ/100ml	0	0	0	0	0
Kooloniate arv 22°C	PMÜ/1ml	-	110	0	0	50